



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

**Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»**

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710060

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
технический директор органа инспекции**



А.Н. Брыченков

Регистрационный номер: 2513

от 29.05.2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 431

- 1. Наименование продукции:** Напольные покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), в рулонах и плитках типов: «EVOLUTION», «LEGEND», «FORCE», «ABSOLUT», «ACTIVA», «PREMIUM».
- 2. Организация-изготовитель:** «TARKETT DOO BACKA PALANKA». Адрес: Сербия, Industrijska zona 14, Backa Palanka, 21400.
- 3. Получатель заключения:** Акционерное Общество «TARKETT РУС». Адрес: 115432, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7.
- 4. Представленные материалы:**
 - Техническая документация;
 - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»). АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации. (Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) № 05/14-71/ОТ-18 от 16 мая 2018г.
- 5. Область применения продукции:** Для устройства полов в помещениях типа А, Б, В, включая детские, медицинские и образовательные учреждения.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Запах, баллы: не более 2;
- Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду. (Модельная среда - Воздушная среда. Насыщенность - 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры. Время экспозиции – 24 час. Температура — 24°С, при воздухообмене 0,5 об/ч.), мг/м³, не более:
Дибутилфталат – 0,10; Диоктилфталат – 0,02; Хлористый водород – 0,10;
Формальдегид – 0,01; Стирол – 0,002;
- Индекс токсичности, %: 70 – 120;
- Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более – 15;
- Стимулирование роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции - отсутствие;
- Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г – не более 1x10³;
- Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г – не более 1x10²
- Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), в 10 г – отсутствие;
- Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), в 10 г – отсутствие;
- Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), в 10 г – отсутствие.

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Напольные покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), в рулонах и плитках типов: «EVOLUTION», «LEGEND», «FORCE», «ABSOLUT», «ACTIVA», «PREMIUM», применяемые для устройства полов в помещениях типа А, Б, В, включая детские, медицинские и образовательные учреждения, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д.Д. Омельченко