

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

проезд Георгия Митерева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-38-03
E-mail: sancntr@bee-s.com ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
Федерального государственного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области»


А.М. Сапрыонов
«06» декабря 2010 г.

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 06 декабря 2010 № 05/06776

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг (работ), нормативно-технической, проектной документации:

Нормативно-технические документы, результаты лабораторно-инструментальных исследований покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного - линолеум ПВХ «TARKEET» тип «Еврога».

2 Заявитель: ЗАО «TARKEET»,
446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона I.
(наименование, юридический адрес)

3. Изготовитель-разработчик: ЗАО «TARKEET»
446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона I.
(наименование, юридический адрес)

4 Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- Технические условия ТУ 5771-012-54031669-2006 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «TARKEET» с изменением №1-6.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на ТУ 5771-012-54031669-2006 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «TARKEET» с изменением №1-6

№63.СЦ.04.577.Т.000039.01.09 от 23.01.2009 г выдано Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

- Технологическая инструкция на производство покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеум ПВХ «ТАРКЕТТ» тип «Европа»;
- Рецепт на покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ «ТАРКЕТТ» тип «Европа»;
- Акт отбора образцов продукции от 29.10.10 г.;
- результаты санитарно-гигиенических исследований №3711 от 16.11.10 г., №1122/2-10 от 23.11.2010 г. ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
- протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №2729 от 06.12.2010 г.

5 Заявка на экспертизу зарегистрирована в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:

заявление № 05/07329 от 13.11.2010 г.

(исходящий ЗАО «ТАРКЕТТ» №65 от 12.11. 2010 г.)

(наименование территории, №, дата заявки)

6 В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Производство напольных покрытий ЗАО «ТАРКЕТТ» располагается по адресу: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.

Условия производства и технологический процесс по изготовлению полимерных напольных покрытий соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца о соответствии его санитарно-гигиеническим требованиям № 63.36.06.25.23.М.000576.09.06 от 28.09.2006г., выдано Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном.

Заявка в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» от ЗАО «ТАРКЕТТ» на проведение лабораторно-инструментальных

исследований готовой продукции - Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «TARKETT» тип «Европа» на соответствие ее санитарно-гигиеническим требованиям необходимостью проведения обязательного инспекционного контроля.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «TARKETT» тип «Европа» предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В. Указанную продукцию не рекомендуется применять при условии интенсивного механического воздействия, интенсивного воздействия абразивных материалов, жиров, масел и воды.

ПВХ покрытие представляет собой линолеум ПВХ с лаковым защитным слоем лицевой поверхности, изготовленный промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову – стеклохолст и соответствует требованиям настоящих технических условий, изготавливается по технологическому регламенту, утвержденному предприятием изготовителем.

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ «TARKETT» тип «Европа» доставлено в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» автотранспортом заявителя 13.11.2010 г., акт отбора образцов заявителем от 29.10.2010 года.

Лабораторно-инструментальные исследования на соответствие поступившей продукции требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» проводились в период с 13.11.2010 г. по 03.12.2010 г. ИЛ(Ц) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Определение объема и перечень необходимых санитарно-химических показателей для проведения лабораторно-инструментальных исследований сформирован на основании выше названного документа.

Испытательная лаборатория Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской

области» аккредитована, ксерокопия аттестата аккредитации испытательной лаборатории прилагается.

В перечень определяемых показателей вошли следующие химические вещества: винилхлорид, изопропанол, ксилол, толуол, бензол, изопропилбензол, гидроксилбензол, дихлорметан, тетрахлорметан, диметилбензол, 1,3,5-триметилбензол, 2-этилгексанол (спирт), винилацетат, гексан-1-ол, псевдокумол, трихлорэтан.

Санитарно-химические исследования проводились по утвержденным методикам на поверенном оборудовании: газовый хроматограф «Цвет 500М» с ПИД, зав. №121, свидетельство №360239 от 31.03.2010 г., газовый хроматограф «Кристалл 5000.2» с ПИД, зав. №700124, колориметр КФК-3, зав. №9004373, свидетельство о поверке №354995 от 24.11.09.

Миграция определяемых химических веществ при температуре 40⁰С и насыщенности 0,4 м²/м³ в воздушную модельную среду не превышает установленных гигиенических значений, образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Результаты токсикологических исследований показали, что представленный образец покрытия не токсичен, относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Протокол лабораторных исследований испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №2729 от 06.12.2010 г. прилагается, является неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выше изложенного:


Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ
«TARKETT» тип «Еvгора»

изготовленная (поставленная), разработанная, заявленная
ЗАО «TARKETT». 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промзона 1.
(наименование, юридический адрес)

соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН 2.1.2.729-99
«Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и
конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03
«Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН
2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование санитарных норм и правил и др. ППД)

Заведующая отделением ГДиП
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской
области», врач-эксперт



О.П. Гокоева

подпись